

LVI-TYÖSELITYS

ESIKOULUIKÄISTEN PÄIVÄKOTI

PORVARINTIE 41 A

TEUVA

LIITE N:O 3 IV -LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT

TYÖ N:O 1588

ENNAKKOKOPIO 3.9.2014

INSINÖÖRITOIMISTO TUUTTI CONSULTING OY

Pakkamestarinkatu 5, 60100 Seinäjoki

puh. (06) 420 4100 fax (06) 420 4120

LVI-TYÖSELITYS
LIITE N:O 3 IV-LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT
ESIKOULUIKÄISTEN PÄIVÄKOTI, TEUVA
LVI-1588

???.???.2014

ENNAKKOKOPIO 3.9.2014

HUOM! KOJEIDEN KÄTISYYS TARKISTETTAVA ENNEN TILAAMISTA

TK1/PK1/LTO

+945 l/s / +630 l/s

-880 l/s / -590 l/s

ILMASTOINTIKOJE RTEK PR 15-CO PRO MODUL MILLENIER TEHDASVALMISTEINEN
PAKETTIKOJE

HUOM! Kanavalähdöt 500

(ENERGENT OY)

Kojepaketti sisältää seuraavat varusteet:

- tuloilmapuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen
- poistopuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen
- lämmöntalteenottoyksikkö
- suodatus: tuloilma EU 7 + varasuodatin
poistoilma EU 3 + varasuodatin
- koje on varustettu sisäänrakennetulla jäähdytysjärjestelmällä
- koje sisältää kompressorin, lauhdutinpatterin sekä jäähdytyspatterin
- jälkilämmitys ± 0 / +21, vesi 60 / 40 °C (koje toimii tällöin täydellä ilmamäärällä)
- äänenvaimennettu vaippa paksuus 50 mm
- äänen -ja värinänvaimentimet tuloilma -ja poistopuolella
- automaattiset säätölaitteet säätökaavion mukaisesti
- ohjauskeskus
- RTEK -jalusta
- ilmanottoyksiköt ja poistoilmayksiköt sekä muut varusteet esitetty piirustuksissa

LVI-TYÖSELITYS
LIITE N:O 3 IV-LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT
ESIKOULUIKÄISTEN PÄIVÄKOTI, TEUVA
LVI-1588

??.??.2014

ENNAKKOKOPIO 3.9.2014

HUOM! KOJEIDEN KÄTISYYS TARKISTETTAVA ENNEN TILAAMISTA

TK2/PK2/LTO

+755 l/s / +505 l/s

-820 l/s / -550 l/s

ILMASTOINTIKOJE RTEK LL 10-CO MODUL MILLENIER TEHDASVALMISTEINEN
PAKETTIKOJE

(ENERGENT OY)

Kojepaketti sisältää seuraavat varusteet:

- tuloilmapuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen
- poistopuhallin (1/1 ja 1/1,5 tehot) taajuusmuuttaja käyttöinen
- lämmöntalteenottoyksikkö
- suodatus: tuloilma EU 7 + varasuodatin
poistoilma EU 3 + varasuodatin
- koje on varustettu sisäänrakennetulla jäähdytysjärjestelmällä
- koje sisältää kompressorin, lauhdutinpatterin sekä jäähdytyspatterin
- jälkilämmitys -5 / +21, vesi 60 / 40 °C (koje toimii tällöin täydellä ilmamäärällä)
- äänenvaimennettu vaippa paksuus 50 mm
- äänen -ja värinänvaimentimet tuloilma -ja poistopuolella
- automaattiset säätölaitteet säätökaavion mukaisesti
- ohjauskeskus
- RTEK -jalusta
- ilmanottoyksiköt ja poistoilmayksiköt sekä muut varusteet esitetty piirustuksissa

LVI-TYÖSELITYS
LIITE N:O 3 IV-LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT
ESIKOULUIKÄISTEN PÄIVÄKOTI, TEUVA
LVI-1588

??.??.2014

ENNAKKOKOPIO 3.9.2014

PK3 0...-30 l/s

- huippuimuri esim. Sk-Tuote Oy + säädinkupu, ohjaus liesikuvulta (OY SWEGON AB)
- toimituksessa imuri, äänenvaimennin, kattolevy ja huoltokytkin
- kts. toimintakaavio

KIK-1

- ilmalämmitin FRICO AD 215 W (Hedengren 09-682 881), koje varustetaan sisäänrakennetulla ohjauspaneelilla
- asennus kattoripustimilla
- äänieristys
- kts. toiminta- sekä kytkentäkaavio

KIK-2

- ilmalämmitin FRICO AD 220 W (Hedengren 09-682 881), koje varustetaan sisäänrakennetulla ohjauspaneelilla
- asennus kattoripustimilla
- äänieristys
- kts. toiminta- sekä kytkentäkaavio

PUHALLIN TEKNISEEN TILAAN?